

LEGENDA

- Doplňkové ochranné pospájanie
- HUS - hlavná uzemňovacia svorka
- Rozvádzač
- Svietidlo nástenné
- Svietidlo stropné
- A Svetidlo vonkajšie, IP54
- B Svetidlo vnútorné, IP43
- C Svetidlo vnútorné, IP20
- Zásuvka jednonásobná, 16A/230V, IP44
- Zásuvka jednonásobná 3f, 16A/400V, IP44
- Zásuvka dvojnásobná, 16A/230V, IP20
- Jednopolový vypínač, rad 1, IP20
- Prepínač striedavý, rad 6, IP20
- Pohybový senzor
- Voľný vývod, 16A/230V
- Voľný vývod, 16A/400V

POZNÁMKA:

- Elektroinštalácia je riešená káblami CYKY-J a CYKY-O umiestnenými pod omietkou a obkládmi.
- V kúpeľniach, WC a kuchyni sa vytvorí doplnkové ochranné pospájanie CY6 ZŽ
- Zásuvky zapájať priebežne
- Inštalácie je potrebné viesť v inštalčných zónach
- Ak nie je určené inak je výška vypínačov stanovená na 110cm od budúcej podlahy a výška zásuviek na 30cm od budúcej podlahy
- V miestnostiach s možným výskytom detí inštalovať zásuvky s detskou poistkou
- Rozvádzač na 1PP bude demontovaný
- Pred začiatkom prác overiť stav a kapacitu hlavného prívodu do objektu a v prípade potreby ho upraviť
- Rekupačné jednotky napájať z najbližšieho zásuvkového obvodu

NAPÁJACIA SÚSTAVA:


- 3/N/PE - 50 Hz 400V/230V / TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM - STN 33

2000-4-41/2019:

- čl. 411 - ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia
- čl. 412 - ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
- čl. 412 - ochranné opatrenie: ochranné uzemnenie a pospájanie, doplnková ochrana RCD

SCHÉMY ZAPOJENIA VYPÍNAČOV:



LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP					
Č.	Názov miestnosti	Plocha [m2]	Uprava podláh	Uprava stien	Uprava stropov
1.01	CHODBA	78,27	Keramická dlažba	Omietka	Omietka
1.02	II. TRIEDA	65,42	Parkety	Omietka	Omietka
1.03	KUCHAR	12,39	Laminát	Omietka	Omietka
1.04	RIADITELNA	17,41	Laminát	Omietka	Omietka
1.05	PC MIESTNOSŤ	18,23	Laminát	Omietka	Omietka
1.06	TOALETY	20,01	Keramická dlažba	Omietka + obklad	Omietka
1.07	WC KUCHAR	6,67	Keramická dlažba	Omietka + obklad	Omietka
1.08	WC UČITELIA	1,66	Keramická dlažba	Omietka + obklad	Omietka
1.09	WC DIEVČATÁ	1,66	Keramická dlažba	Omietka + obklad	Omietka
1.10	WC CHLAPCI	1,66	Keramická dlažba	Omietka + obklad	Omietka
1.11	CHODBA	15,52	Keramická dlažba	Omietka	Omietka
1.12	I. TRIEDA	63,82	Laminát	Omietka	Omietka
1.13	JEDALEN ZŠ	11,11	Laminát	Omietka	Omietka
1.14	CHODBA	1,74	Keramická dlažba	Omietka	Omietka
1.15	ZÁDVERIE	3,52	Keramická dlažba	Omietka	Omietka
1.16	SÁTNIA	3,53	Keramická dlažba	Omietka	Omietka
1.17	WC ZIAČI MŠ	2,63	Keramická dlažba	Omietka	Omietka
1.18	JEDALEN MŠ	8,49	Keramická dlažba	Omietka	Omietka
1.19	KUCHYNA	13,10	Keramická dlažba	Omietka	Omietka
1.20	SKLAD	5,73	Keramická dlažba	Omietka	Omietka
1.21	KUPELNA	4,79	Keramická dlažba	Omietka + obklad	Omietka
1.22	TRIEIDA MŠ	20,50	Laminát	Omietka	Omietka
1.23	SPALŇA MŠ	20,34	Laminát	Omietka	Omietka
		398,20 m	1 288,86 m		

UPOZORNENIE:

- Prípadne odchýlky od projektovej dokumentácie konzultovať s projektantom.
- Zhotoviteľ je povinný o prípadných chybách v projektovej dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
- Pred realizáciou overiť všetky parametre vzhľadom na reálnu situáciu na mieste stavby.
- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny vykonané bez jeho písomného súhlasu.
- Podrobnosti neuvedené v projektovej dokumentácii sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných STN, schválených technologických postupov, platnej legislatívy tak, aby dielo spĺňalo všetky funkčné predpoklady.
- Projekt slúži výhradne na účely získania stavebného povolenia, nenahrádza realizačnú dokumentáciu.

ZODP. PROJEKTANT	ING. JÁN BEZECNÝ	TIRU, s.r.o. TRENČIANSKA TURNÁ 454 +421 904 301 549 JAKUB.SLAVIK@TIRU.SK WWW.TIRU.SK	
VYPRACOVAL	ING. JAKUB SLÁVIK, MSC		
ADREASA	Vyšná Sitnica, parc. č. KN-C 178	FORMÁT	3x4
INVESTOR	Obec Vyšná Sitnica	DÁTUM	November 2022
NÁZOV STAVBY:		ČÍSLO ZAKAZKY	2022-10-1
Obnova MŠ a ZŠ Vyšná Sitnica		ÚČEL, STUP.DOK.	DSP
VÝKRES:		MIERKA	ČÍSLO VYHOTOVENIA
Elektroinštalácia 1NP		Číslo výkresu EL.01	1:100

